



20 אוגוסט 2026
ז' אלול תשפ"ו

הנדון: מענה המועצה לשאלות הבהרה מכרז מס' 08/2026 - שיקום תחנות שאיבה.

מס' סידורי	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובות
1	01.70.01.005	דגם משאבות נדרשות ב- 2 תחנות סעיף 01.70.01.0053 נא בדיקתכם שהדגם מתאים. הדגם שהוגדר הינו לעומד 7 מטר וספיקה 60 מק"ש. להבנתנו נדרשות משאבות לעומד גבוה יותר. נא בדיקתכם שהעומד והספיקה מתאימים. כמו כן, מחיר האומדן נמוך משמעותית ממחיר רכישה אצל הספק. כנ"ל לגבי לוח הפעלה. נבקש לעדכן את סוג המשאבות ולוח ההפעלה ואת אומדן המחירים אל מול מחירי הספק כולל רווח קבלני.	בפרוטוקול סיור הקבלנים שיצא ופורסם באתר המועצה צורפו כתבי כמויות מעודכנים עם נתוני המשאבות הנכונים. <u>כתב הכמויות של האחזקה נשאר ללא שינוי.</u>
2	01.70.03.070	לא קיים פרט לסעיף. אספקה והתקנת מגוב ידני, בהתאם לתכנית מפלבמ 316L כולל המסגרת. נבקש לקבלו.	שרטוט של המגוב המכני הידני יותאם לאחר פירוק הפתח.
3	2.2	נבקש להבהיר כי לצורך הוכחת הניסיון בתנאי הסף, פרויקט להקמת ו/או שיקום תחנת שאיבה לביוב אשר החל טרם שנת 2020, אך חלק מהותי מביצועו, השלמתו ומסירתו למזמין בוצעו במהלך שנת 2020, ייחשב כפרויקט שבוצע במהלך השנים 2020-2025.	ניתן להציג את הניסיון כל עוד הפרויקט הסתיים במהלך שנת 2020.
4	2.2	נבקש להבהיר כי "שיקום תחנת שאיבה" כולל גם שדרוג מהותי של תחנה קיימת, לרבות החלפת משאבות, צנרת, חשמל, פיקוד ובקרה ועבודות הנדסה אזרחית, גם אם במסמכי ההתקשרות המקוריים הוגדרה העבודה כ"שדרוג" ולא כ"שיקום".	העבודה אינה כוללת החלפת לוחות חשמל ו/או פיקוד ובקרה אלא החלפת צנרת ומשאבות.
5	5.6	נבקש להבהיר האם במקום העתק מחשבון סופי חתום בידי מזמין העבודה ניתן יהיה לצרף אישור רשמי של המזמין הכולל את סכום הפרויקט הסופי, תקופת הביצוע, מהות העבודות ואישור השלמתן, במקרים שבהם החשבון הסופי החתום אינו מצוי עוד בידי המציע.	הבקשה מאושרת.
6	עמ' 5+21, סעיף 5.6 טופס א5	נבקש להבהיר האם ניתן להגיש אישור ניסיון בנוסח שונה מטופס א5, ובלבד שהוא כולל את כל הנתונים הנדרשים במכרז: שם המזמין, תקופת ביצוע, מעמד המציע כקבלן ראשי/משנה, מהות הפרויקט, היקף כספי והמלצת המזמין.	בחנו את בקשתכם, הבקשה מאושרת.
7	עמ' 32 סעיף 8	נבקש להבהיר האם תקופת הביצוע בת 6 החודשים כוללת גם את מלוא תקופת ההרצה, הבדיקות, קבלת האישורים וטופס 4, או שמניין התקופה מתייחס לביצוע העבודות הפיזיות בלבד.	ה- 6 חודשים אינם כוללים טופס 4 ו/או כוללים תקופת הרצה.
8	עמ' 4, סעיף 1.4	נבקש להבהיר כי במקרה שבו המועצה תדחה את ביצוע העבודות בשנה נוספת, המחירים יעודכנו בהתאם למנגנון ההצמדה הקבוע בהסכם, ככל שקיים, ולא ייוותרו נומינליים ללא שינוי.	ככל שחלק מהעבודות לא יבוצעו ברצף, יתווסף תוספת מדד בהתאם לתנאי החוזה.



מחירי היחידה ללא שינוי.	נבקש להבהיר כי במקרה של פיצול העבודה, הקטנת היקפים או אי-ביצוע פרקים מסוימים, לא יחול שינוי לרעה במחירי היחידה שנקבעו בהצעה בגין השפעת ירידת הכמויות על עלויות הקבלן.	עמ' 10 סעיף 13.1-13.5	9
עבור עבודות חריגות, יתומחר בהתאם למחירי חוזה.	נבקש להבהיר כי שיעור ההנחה האחיד יחול רק על סעיפי כתב הכמויות המקורי במכרז, וכי עבודות נוספות או חריגות שלא נכללו בו יתומחרו בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה לעבודות חריגות.	עמ' 6 סעיף 6.3-6.5	10
העבודות הם באתרים קיימים, לא ידוע לנו על אגרות ו/או תשלומים לרשויות.	נבקש לפרט אילו היתרים, אגרות, תשלומים לרשויות, פיקוח צד ג' ותיאומי תשתיות צפויים להידרש בפרויקט, ואילו מהם יחולו על חשבון הקבלן.	עמ' 32 סעיף 9.1-9.5	11
הבקשה נדחית.	נבקש להבהיר כי חיוב הקבלן בעלויות ביקורות חוזרות יחול רק כאשר אי-ההתאמה נובעת מעבודת הקבלן, ולא במקרה של שינוי דרישה, שינוי תכנון או דרישה נוספת מטעם המזמין/המפקח.	עמ' 33 סעיף 10.6	12
הבקשה נדחית.	נבקש לאשר כי ככל שלמבטחי המציע קיימת הסתייגות נקודתית מנוסח אישור הביטוחים, ניתן להגיש במסגרת שאלות ההבהרה נוסח חלופי שקול מבחינה ביטוחית, וכי המועצה תבחן התאמות סבירות לפני מועד ההגשה.	נספח ב1 דרישות ביטוח	13
הכמויות המופיעות בכתב הכמויות מיועדות לביצוע, החשבון יוגש לפי מדידה בפועל.	נבקש להבהיר האם כל הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, והאם קיימת התחייבות כלשהי להיקף מינימלי של עבודה בפועל.	כתב כמויות/ נספחים טכניים	14

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלנים לצרפו בצרוף חתימה וחותמת החברה.

בכבוד רב,

 אויח חנוכה,
 מנכ"ל המועצה

העתק: דוד ילוז, מהנדס, יועץ המכרז.
 אורטל יצחק, גזברית המועצה.
 עו"ד גדי פיכמן, יועץ משפטי למועצה.
 איה שלמון, מהנדסת המועצה.